



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6506DL0228**  
Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Hansgrohe SE Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Hansgrohe SE Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
<b>Modell</b> <i>model</i>	HG Aquino Select M81
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE24JDD9 002 vom 26.11.2024 (LGW) Baumusterprüfung: 60366623-002 vom 13.05.2020 (LGW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.03.2025)

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.* 13.05.2030 / 25-0971-WNV

70028-04-A-DE

27.10.2025 Le A-1/2 *IA. W. Z.*  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dvwg-cert.com  
www.dvlgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
73 830 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 210 mm; Auslaufhöhe: 250 mm; Ausführung mit sBox
73 836 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 210 mm; Auslaufhöhe: 250 mm; Ausführung ohne sBox
73 831 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 220 mm; Auslaufhöhe: 165 mm; Ausführung mit sBox
73 837 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 220 mm; Auslaufhöhe: 165 mm; Ausführung ohne sBox

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

#### **hints of utilization / remarks**

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.



DVGW  
CERT