



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6350BS0037

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber <i>distributor</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Leckagedetektor mit automatischer Absperreinrichtung (6350)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Leckagedetektor zum Einbau in der Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	SYR Safe-T, Typ 2421
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1-0091/21 T01 vom 09.12.2021 (TZW) Baumusterprüfung: LD 001/10; 002/10; 003/10 vom 03.05.2010 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0234/18 vom 12.09.2018 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-307961-19-SI/Krü vom 15.01.2019 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0316/17 vom 05.09.2017 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-297318e-18-SI/Krü vom 17.04.2018 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3553 (01.03.2019) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.02.2027 / 21-1078-WNV

70235-04-A-DE

18.01.2022 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SYR Safe-T Connect Typ 2421	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	mit oder ohne Filteranschluss
SYR Safe-T Connect Typ 2421	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	mit oder ohne Filteranschluss
SYR Safe-T Connect Typ 2421	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	mit oder ohne Filteranschluss

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH

