



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9151CR0404

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber <i>distributor</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Enthärtungsanlage (Kationenaustauscher) für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	Lex Plus 10
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 1-0044/22 vom 30.09.2022 (TZW) Kontrollprüfung Labor: 1-0080/21 vom 03.12.2021 (TZW) Ergänzungsprüfung: EO 001/18 vom 28.03.2018 (TZW) Baumusterprüfung: EO 006/15 vom 10.11.2016 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KIWA-21-DW-10205 vom 29.10.2021 (KIW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0431/17 vom 11.04.2018 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.02.2008) UBA BWGL-Metalle (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (25.02.2022)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	10.11.2026 / 23-0628-WNA

70028-04-A-DE

23.10.2023 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
1500	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss: 1,5 m³/h Nenndurchmesser: DN 25 mm	Nennkapazität: 3,9 mol Erdalkalien/Regeneration

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Lex Plus 10 Connect	
Lex Plus 10 S Connect	mit Sandwich-Verschneidearmatur für den gleichzeitigen Anschluss eines DRUFI + Trinkwasserfilters
Lex Plus 10 SL Connect	mit Sandwich-Verschneidearmatur für den gleichzeitigen Anschluss eines DRUFI + Trinkwasserfilters+Leckageschutz (DW-6350BS0037)

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH
DW-6350BS0037	Leckagedetektor mit automatischer Absperreinrichtung	SYR Safe-T, Typ 2421/SYR Safe-T Connect Typ 2421	Hans Sasserath GmbH & Co. KG
DW-0304CL0416	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	PE-Well/PE-Well	Lindner Armaturen GmbH