



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-9301BR0130**  
Registriernummer  
registration number

|                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung<br><i>products of water supply</i>                                                    |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i> | Hans Sasserath GmbH & Co. KG<br>Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich                                             |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                 | Hans Sasserath GmbH & Co. KG<br>Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich                                             |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>            | Filter, Filterkombination oder Hauswasserstation: Filter in der Hausinstallation (9301)                             |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i> | Rückspülfilter für die Trinkwasserinstallation                                                                      |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                           | DUO-FR                                                                                                              |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>              | Kontrollprüfung Labor: 1-0058/25 vom 03.12.2025 (TZW)<br>Baumusterprüfung: FO 031/11-FO 033/11 vom 09.11.2011 (TZW) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>              | DIN EN 13443-1 (01.12.2007)<br>DIN 19628 (01.07.2007)                                                               |

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.* 04.05.2031 / 26-0271-WNV

70028-04-A-DE

09.03.2026 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

*IA. W. 72*



DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dvwg-cert.com  
www.dvgw-cert.com

| Typ<br>type      | Technische Daten<br>technical data    | Bemerkungen<br>remarks |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|
| DUO-FR, Typ 2314 | Druckstufe: PN 16<br>Nennweite: DN 20 |                        |
| DUO-FR, Typ 2314 | Druckstufe: PN 16<br>Nennweite: DN 25 |                        |
| DUO-FR, Typ 2314 | Druckstufe: PN 16<br>Nennweite: DN 32 |                        |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

**DVGW**  
**CERT**